

Bilaga A – Minimikrav för lokaler, utrustning och rutiner

Blästring:	Typ F	Typ V
1. Separat blästringslokal med tillfredsställande belysning och som kan värmas upp till 15 °C. Tillfredsställande belysning är punktbelysning under blästring samt 200 lux 1 m över golv vid kontroll av blästrade ytor.	- ¹⁾	x
2. Möjlighet till förvärmning av gods.	- ¹⁾	x
3. Möjlighet och utrustning för tvättning och avfettning	x	x
4. Tryckluftutrustning som ger minst 10 m ³ / minut luft per munstycke och lufttrycket 6 bar vid munstycke samt har oljefilter och utrustning för vattenavskiljning.	x	x
5. Möjlighet till dammavskiljning från använt blästermedel före återanvändning.	x ²⁾	x
6. Halt olja+fett högst 100 mg/kg hos blästermedel för återanvändning	x ^{2,3)}	x ³⁾
7. Rutiner för att undvika kondens på godset	x ¹⁾	x
8. Utrustning för slipning, gradning och avdamning	x	x
9. Väderskyddad passage från blästrings- till målningslokal eller rutin som säkerställer motsvarande väderskydd.	-	x
10. Rutiner för hantering av gods i verkstad	-	x
Målning		
1. Separat målningslokal med tillfredsställande belysning och som kan värmas upp till 20 °C och som ha mekanisk frånluftventilation. Tillfredsställande belysning kan anses uppfyllt om genomsnittliga Mätvärdet 1 m över golv är 300 lux.	- ¹⁾	x
2. Separat utrymme för färgblandning med mekanisk frånluftventilation.	-	x
3. Separat utrymme för färglager där temperaturen är minst 10 °C.	x	x
4. Ändamålsenlig och funktionsduglig appliceringsutrustning.	x	x
5. Rutiner för att undvika kondens på godset.	x ¹⁾	x
6. Möjlighet till torkning och härdning.	- ¹⁾	x
7. Rutiner för hantering av gods i verkstad.	-	x

- 1) Det förutsätts att auktoriserat företag vid fältarbete vid behov införskaffar erforderlig utrustning för intäckning, uppvärmning och avfuktning.
- 2) Gäller även för fältarbete vid återanvändning av blästermedel.
- 3) Kontroll av halten olja+fett skall ske minst en gång per kvartal enligt metod i bilaga A:1. Om ett provvärde överstiger 100 mg/kg skall åtgärder omedelbart vidtagas, därefter görs en ny provtagning. Provresultaten redovisas i samband med uppföljningsbesök. Rapporter 3 år tillbaka skall kunna uppvisas. Om analysvärden under denna period någon gång överstiger 100 mg/kg skall vidtagen åtgärd vara dokumenterad.